ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 29/_____

05.04.2024 г.
Астраханский с.о. Время 16:4
Место составления

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 29 от 01.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)
021040001935, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Ондирис отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
КГУ «Общеобразовательная школа села Ондирис отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Астраханский район, Ондирис, Кабдрахмана Адильбаева (УЛИЦА), 41.

5. Период проведения проверки 02.04.2024 - 05.04.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

КГУ «Общеобразовательная школа села Ондирис отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	II. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Кочегарам и лицу ответственному за пожарную безопасность пройти обучения по программе пожарно-технического минимума.

			Основание: пункт 8 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 01.07.2024
2	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Привести в соответствие требованиями имеющийся план эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: пункт 12 ППБ РК № 55 о т 21.02.2022г.; срок устранения: 01.07.2024
3	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Установить автоматическую пожарную сигнализацию в спортивном зале, кабинетах истории, русского языка, математики Основание: пункт 62 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 01.07.2024
4	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Здание обеспечить требуемым количеством исправных и прошедших техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядить огнетушители). Основание: пункт 18 ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г.; срок устранения: 01.07.2024
5	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В здании школы на 1 этаже под лестничной клеткой допускается помещение склада. Основание: подпункт 1 пункта 36 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 01.07.2024
6	П. 72 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	В помещении мини-центра на путях эвакуационного выхода ковер прикрепить к полу. Основание: пункт 38 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 01.07.2024
7	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В помещении раздевалки, мини-центра закрепить незакрепленные розетки. Основание: подпункт 2 пункта 86 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 01.07.2024
8	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	В помещении бойлерной допускаются скрутки электрических проводов

	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		без специальных зажимов. Основание: пункт 80 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 01.07.2024
9	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Заключить договор по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации специализированной организацией. Основание: пункт 6, 67 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 01.07.2024
10	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На объекте, оборудованной автоматической пожарной сигнализацией (далее-АПС), обеспечить необходимой технической документацией (актов скрытых работ, акта приемки в эксплуатацию АПС, паспортов на технические средства, ведомости смонтированных приборов и оборудования АПС, инструкции по эксплуатации АПС, ответственного лица за проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, копии договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, план-графика и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, эксплуатационный журнал АПС). Основание: подпункт 1-5 и 7-9 пункта 70 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 01.07.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлен Сатемиров С.К. Акт

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Бимжанов Р.К.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

получил

«05» 04 2024г.