

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 29/_____**

Астраханский с.о.
Место составления

05.04.2024 г.
Время 16:4

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 29 от 01.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Онди́рис отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ «Общеобразовательная школа села Онди́рис отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Астраханский район, Онди́рис, Кабдрахмана Адильбаева (УЛИЦА), 41.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 02.04.2024 - 05.04.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

КГУ «Общеобразовательная школа села Онди́рис отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Кочегары и лицо ответственное за пожарную безопасность допущены к работе без прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического минимума. Основание: пункт 8 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г;	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	В учебном корпусе имеющийся план эвакуации людей при возникновении пожара не соответствуют требованиями. Основание: пункт 12 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	В спортивном зале, кабинетах истории, русского языка, математики отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Основание: пункт 62 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	В здании не обеспечено наличие требуемого количества исправных и прошедших техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей). Основание: пункт 18 ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г.;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	В здании школы на 1 этаже под лестничной клеткой допускается помещение склада. Основание: подпункт 1 пункта 36 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	В помещении мини-центра на путях эвакуационного выхода ковер не прикреплен к полу. Основание: пункт 38 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 72 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
7	В помещении раздевалки, мини-центра допускается эксплуатация незакрепленных розеток. Основание: подпункт 2 пункта 86 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
8	В помещении бойлерной допускаются скрутки электрических проводов без специальных зажимов. Основание: пункт 80 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
9	Отсутствует договор по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации специализированной организацией. Основание: пункт 6, 67 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г. ;	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
10	На объекте, оборудованной автоматической пожарной сигнализацией (далее-АПС), отсутствует техническая документация (актов скрытых работ, акта приемки в эксплуатацию АПС, паспортов на технические средства, ведомости смонтированных приборов и оборудования АПС, инструкции по эксплуатации АПС, ответственного лица за проведение технического обслуживания	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

и планово-предупредительного ремонта, копии договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, план-графика и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, эксплуатационный журнал АПС).
Основание: подпункт 1-5 и 7-9 пункта 70 ИИБ РК № 55 от 21.02.2022г.:

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Б.С.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «__» листах

«__» _____ 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.